



Özel **EKOL HASTANESİ**
YANGIN SUYU HİDROFORLARI
AYLIK BAKIM ve KONTROL FORMU



CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI		KAPASİTE		BAKIM PERİYODU	AYLIK
MODELİ		CİHAZ KODU		BAKIM TARİHİ/...../.....
SERİ NO		KULLANIM YERİ			

YAPILCAK KONTROLLER

1	Hidrofor odasının ve hidroforların fiziki temizliği yapılır.
2	Pompa bağlantılarında ve salmasurasında su kaçağı var mı kontrol edilir.
3	Kolektör vanası açılarak basınç düşürülür. Motorların otomatik devreye girmesi ve yeterli basınca ulaşınca devreden çıkması gözlemlenir.
4	Çıkış Kolektör basıncı yeterli mi basınç şarteli çalışıyor mu, ayarlanan basınç değerinde pompayı durduruyor mu kontrol edilir.
5	Hidroforlar çalışırken ses ve titreşim kontrolü yapılır.
6	Kaplin ve bilye yataklarının boşluk kontrolü yapılır.
7	Yağlama gerektiren mekanik aksamlar yağlanır.
8	Kumanda panosunda arıza uyarısı var mı kontrol edilir.
9	Elektrik tesisatı voltaj ve akım değerleri ve devre elemanları (sigorta, kontaktör, röle, motor vs.) kontrolü yapılır
10	Emiş kolektörü filtresi temizlenir.
11	Yangın suyu deposu seviyesi kontrol edilir. Seviye düşük ise şebeke suyundan takviye edilerek depo dolu
12	Yangın deposuna su sağlayan dalgıç pompaların çalışması kontrol edilir.
13	Belediyeden gelen şebeke suyunun basıncı kontrol edilir.

NOT: Aylık bakımlar her ayın ilk haftasında yapılacaktır. Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ilgili kısma yazılacaktır. Teknik Servis Sorumlusuna bilgi verilecektir.

TEKNİK RAPOR

Bakımı Yapan Teknisyen

SORUMLU PERSONEL
Ad-Soyad:

İmza:

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TY.FR.12	09.01.2013	02	05.10.2022	1 / 1