



Özel Ekol Hastanesi
YOĞUN BAKIM ISI-NEM KONTROLÜ
TALİMATI



1.0 AMAÇ:

Yoğun bakım ünitesinde enfeksiyon oranlarını azaltmak amacıyla Isı ve Nem oranlarını kontrol altına almak.

2.0 KAPSAM:

Yoğun bakım ünitelerini kapsar.

3.0 SORUMLULAR:

Yoğun bakım sorumlu hekimi , hemşiresi ve teknik birim

4.0 UYGULAMA:

4.1 Yoğun bakım sıcaklığı 22-28 C olmalıdır.

4.2 Bağıl nem minimum %30 maksimum %60 olmalıdır.

4.3 Her gün sabah ve akşam ortam ısısı ve nemi kontrol edilir Isı ve Nem Takip Formu'na işlenir.

4.4 Takip sonucunda ısı 21 C ye indiğinde ya da 29 C ye çıktığında otomasyon programından Arıza Bildirimi yapılarak teknik birime bildirilir ve gerekli ısı ayarlaması yapılır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite & Akreditasyon Sorumlusu Kardelen ASMA	 Kalite Koordinatörü Yeşim İNCİ	 Kalite Yönetim Direktörü Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
YB.TL.10	10.08.2016	01	27.06.22	1 / 1