



Özel Ekol Hastanesi
AMELİYATHANE ISI-NEM KONTROLÜ
TALİMATI



<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
AH.TL.02	04.06..2013	02	10.01.2024	1 / 1

1.0 AMAÇ:

Ameliyathanede Enfeksiyon oranlarını azaltmak amacıyla Isı ve Nem oranlarını kontrol altına almak.

2.0 KAPSAM:

Ameliyathane birimini kapsar.

3.0 SORUMLULAR:

Ameliyathane sorumlu hekimi ve hemşiresi, teknik birim

4.0 UYGULAMA:

4.1 Ameliyathanelerde normal şartlarda ısı 20-23 C olmalıdır.




4.2 Bağıl nem minimum %30 maksimum %60 olmalıdır.

4.3 Her gün sabah ve akşam ameliyathane ısısı ve nemi kontrol edilir Isı ve Nem Takip Formu'na işlenir.

4.4 Ameliyathane odalarının birinde ısı 18 C ye indiğinde ya da 26 C ye çıktığında Arıza Bildirim Formu doldurularak teknik birime bildirilir ve gerekli ısı ayarlaması yapılır.

4.5 Ameliyathane odalarında ise ısı 25 C ye çıktığında odanın rezistans sigortaları "0" konumuna indirilir.18 C ye indiğinde ise "1" konumuna getirilir.

4.6 Teknik birim mesai saatleri içinde ameliyathane sorumlu hemşiresi ; izinli olduğunda yerine vekalet eden kişi ve ameliyathane sorumlu hekiminin yazılı bildirim sonucunda ısı ayarlaması yapar.Başka birimlerden ve kişilerden gelen ısı ayarlaması isteği dikkate alınmaz.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan
 Kalite Direktörü Süde BAĞIR	 Tedavi ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Yeşim İNCİ	 Kaliteden Sorumlu Baskelimi Yardımcısı Prof. Dr. Tuncay ÇAĞLAR