



# Özel EKOL HASTANESİ

**SIHHİ TESİSAT ve ATIK SU  
SIZDIRMAZLIK AYLIK BAKIM ve KONTROL  
FORMU**



## YAPILCAK KONTROLLER

1	Fotoselli muslukların çalışması kontrol edilecek.
2	Hasta odalarındaki lavabo muslukları, banyo bataryaları, klozet muslukları, gömme rezervuarların çalışması kontrol edilecek.
3	Katlarda bulunan genel kullanıma ait lavabo muslukları, klozet muslukları, pisuvar muslukları ve gömme rezervuarların çalışması kontrol edilecek.
4	Şaftlardan ve tavan arasından geçen tesisatta kaçak var mı kontrol edilecek.
5	Tüm lavabo, banyo ve tuvalet giderlerinin çalışması kontrol edilecek.
6	Katlara çıkan sıcak ve soğuk suyun basıncı yeterlimi kontrol edilecek.
7	Tesisatta bulunan vanaların ve çek valflerin çalışması kontrol edilecek.
8	Atık su sızdırmazlıkları manuel kontrol edilecek.

NOT: Bakımlar her blok için ayrı yapılacak tüm blok katlarına bakılacak. Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler teknik rapor kısmına yazılacak. Teknik servis amirine bilgi verilecek, bakımlar her ayın ilk haftasında yapılacak.

<b>Blok:</b> <b>Kat:</b> <b>Tarih:</b>	<b>Teknik Rapor:</b>
<b>Blok:</b> <b>Kat:</b> <b>Tarih:</b>	<b>Teknik Rapor:</b>

**Bakımı Yapan Teknisyen**

**SORUMLU PERSONEL**

**Ad-Soyad:**

**İmza:**

<i>Doküman No</i>	<i>Yayın Tarihi</i>	<i>Revizyon No</i>	<i>Revizyon Tarihi</i>	<i>Sayfa No</i>
<i>TY.FR.11</i>	<i>09.01.2013</i>	<i>02</i>	<i>05.10.2022</i>	<i>1 / 1</i>