





**Özel EKOL HASTANESİ**  
**A-1/ ASMA KAT MEDİKAL GAZ**  
**OKSİJEN SİSTEMİ GÜNLÜK TAKİP FORMU**



*Doküman No*  
**MC.FR.71**

*Yayın Tarihi*  
**01.04.2026**

*Revizyon No*  
**00**

*Revizyon Tarihi*  
**-**

*Sayfa No*  
**1/2**

MEDİKAL GAZ PANOSU (NO:.....)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ODA NO : CİLDİYE/128	Basınç																																
Asp. : 1255	Çekim gücü																																
O <sub>2</sub> : 1287	Temizlik																																
ODA NO : KDH/134	Basınç																																
Asp. : 563	Çekim gücü																																
O <sub>2</sub> : 369	Temizlik																																
ODA NO : KDH/136	Basınç																																
Asp. : 561	Çekim gücü																																
O <sub>2</sub> : 367	Temizlik																																
VAKUM (SARI)	Min : 450mm/Hg Max: 550mm/Hg																																
OKSİJEN (BEYAZ)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																																
BASINÇLI HAVA-4 BAR (SİYAH)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																																
BASINÇLI HAVA-7 BAR (SİYAH)	Min : 6,5 bar Max: 7,5 bar																																
AZOT (MAVİ)	Min : 4,5 bar Max: 5,5 bar																																
KONTROL EDEN (SABAH/08.00)																																	
KONTROL EDEN (AKŞAM/20.00)																																	

Yatak Başı Tıbbi Gaz Sisteminin Kontrol Parametreleri İşaretleri: Temizlik yapıldıysa (+) Evet, Temizlik yapılmadıysa (-) Hayır, Ç: Çalışıyor  
Arıza Var İse; (A) Arızalı  
Medikal Gaz Panosu gaz basınç düzeyleri ilgili günlerde sayısal olarak kaydedilmelidir.

Kontrol Eden Ad-Soyad/İmza: