



Özel EKOL HASTANESİ
ELEKTRİK TESİSAT USTASI İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI



ÇALIŞANIN;	
Adı Soyadı	
Görevi	

1. Anlamadığın herhangi bir durum olursa veya çözümleyeceğinden kesin emin olmadığın sorunlar çıkarsa hemen ilgilinen amire başvur.
2. "ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ" ilkesini daima hatırla ve kesinlikle can güvenliğini tehlikeye atabilecek durumlarda çalışma.
3. Yağışlı ve bulutlu havalarda yüksek gerilimle çalışma.
4. Çalışmaya başlamadan önce elektriği kes ve kesildiğinden kesin emin olmadan çalışmaya başlama. Hatta çalışma olduğuna dair ikaz yazısı bırak.
5. Elektrik Emniyet ve Teknik Şartnamelerine aykırı hiç bir iş yapma. Bu konuda talep gelirse kabul etme.
6. Elektrikli cihazlara, kendinden başka kimsenin müdahale etmesine izin verme, kapaklarını kilitle.
7. Elektrik tablosu, motor, kaynak trafosu vb. cihazların elektriksel bağlantı yerlerini daima kapalı tut ve bunu her gün kontrol et.
8. Tüm kabloları dış etkenlerden korunacak şekilde (toprağa gömerek veya koruyucular içinde) döşe, izolesi soyulmuş veya ekli kullanma.
9. Direklerde veya yüksek yerlerde çalışırken emniyet kemeri ve baret kullan.
10. Panolarda atan sigortaları yenisi ile değiştir. Tel sarma.
11. Panoları sudan koru. Arızası giderilecek kısmın elektriğinin mutlaka kesilmiş olmasına dikkat edilecektir.
12. Kabloların ek yerlerini çok iyi bir şekilde izole et.
13. Çalışmaya başlarken üzerinde yüzük, kolye, zincir vs.. olmamasını sağla
14. Bol ve düğmelenmemiş elbise giyme; sana verilen uygun iş elbiseni giy.
15. Verilen koruyucu malzemeleri yanında bulundurarak gerektiğinde kullan, eksik olanları ilgililere bildir.
16. Çalıştığın yeri temiz tut.
17. İş bitiminde terk edilen yeri emniyetli bırak.

İşyeri tarafından tutanak halinde hazırlanan ve aşağıda maddeleri belirtilen "ELEKTRİK TESİSAT USTASI İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI" nı okudum. Tutanakta açıklanan kurallara uyacağımı beyan ve kabul ederim.

İŞYERİ YETKİLİSİ	ÇALIŞAN	TARİH
KAŞE -İMZA	İMZA	
	 / / 2019

Doküman No	Yayın Tarihi	Revizyon No	Revizyon Tarihi	Sayfa No
TY.TL.06	03.04.2019	00	-	1 / 2